

安顺市人民医院主院区2#变配电房
气体灭火安装项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

安顺市人民医院主院区2#变配电
房气体灭火安装项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目，主要内容为2#变配电房进行柜式七氟丙烷自动灭火系统建设。

二、工程招标范围

本次招标工程量编制范围为安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目，具体以招标工程量清单为准。

三、工程量编制依据

1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其宣贯教材、《贵州省建设工程计价定额》(2016年)及其配套文件。

2、现行有关的技术规范、政策、法规及施工现场实际情况。

3、税率按贵州省住房和城乡建设厅印发《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》(黔建建字〔2019〕121号)执行。

4、规费按贵州省住房和城乡建设厅印发《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》(黔建建字〔2019〕317号)执行。

5、材料价格按照贵州省《建设工程造价信息》2023年第06期安顺地区价格，部分材料工程造价信息贵阳地区没有发布按市场价计列。

6、建设单位提供的安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目设计施工图及相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、本工程的质量、所用材料和施工必须满足现行有关国家设计、施工及验收的规范标准要求。

2、本工程所用材料必须是正规生产厂家生产的合格产品。

五、其他需说明的问题

以下工程量已在主院区建设时安装，此次安装内容不含以下工程量：

1、火灾探测器及其电线、线管。

2、气体灭火控制器、放气指示灯、启停按钮、声光报警器、电话分机的设备及其电线、线管。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火
安装项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 型号、规格:GQQ180L/ 2. 5-JYA 2. 其他:含阀门及配件、七氟丙烷药剂	套	5			
2	030703008001	泄压口	1. 型号:XYK/0.25 2. 规格:800*400	个	2			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	8			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:推车式灭火器 2. 规格、型号:20kg	组	2			
5	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:开洞 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	个	2			
6	030904008001	模块	1. 名称:输入输出模块	个	5			
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安
装项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：安顺市人民医院主院区2#变配电房气体灭火安装项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：